



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-19-114

г. Санкт-Петербург
ул. Зубковская, д. 4
(место составления акта)(время, дата составления акта)

15 ч. 00 мин.

28.03.2017 г.

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 21 февраля 2017 года № 2-19-114

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания детского сада по адресу: 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеевского, д. 25, корп. 2, литер А

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеевского, д. 25, корп. 2, литер А; ИНН 7811066446

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя

(-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«13» марта 2017 г. с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

«28» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («4» часа (ов)) 00 минут

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ детским садом № 101 Невского района Санкт-Петербурга Литвинова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«13» часов «30» минут «13» марта 2017 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Ким Александр Владиславович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий ГБДОУ детским садом № 101 Невского района Санкт-Петербурга Литвинова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детского сада № 101 Невского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп. 2, литер А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: расчет отсутствует

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 м (в группах по списку находится от 25 до 29 человек, фактическая ширина выходов 0,9 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	Заведующий ГБДОУ детским садом № 101 Невского района Санкт-Петербурга Литвинова Н.В.
2.	Руководителем не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии (часть лестницы спилена). Устранено в ходе проведения проверки.	Правила противопожарного режима в РФ п. 24.	Заведующий ГБДОУ детским садом № 101 Невского района Санкт-Петербурга Литвинова Н.В.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: телефон iPhone 6

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: на 1 л. в 2 экз.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: от объяснений отказались.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-19-114/1/1 от 28.03.2017 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения внеплановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) нет.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: планы этажей; приказ о назначении руководителя № 96 от 09.08.1993 г.; копии удостоверений о прохождении обучений по программе ПТМ; приказ о назначении ответственных лиц за ПБ; акт проведения ТО систем пожарной автоматики; акт на периодическую очистку и проверки дымоходов и вентканалов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ким Александр Владиславович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 28 ” марта 20 17 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий ГБДОУ детским садом № 101 Невского района Санкт-Петербурга Литвинова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” марта 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)